

<b>Szállító neve</b>	Titon			
<b>Szállító címe</b>	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ			
<b>Típus</b>	HRV1.35 Q+ Eco HMB			
<b>Típus azonosítója</b>	TP408HMB/544			
<b>Energia-fogyasztási osztály</b>	SEC A osztály (Átlagos éghajlati viszonyok) SEC A+ osztály (Hideg éghajlati viszonyok) SEC E osztály (Meleg éghajlati viszonyok)			
<b>Megadott tipológia</b>	Kétirányú			
<b>Beszertelt hajtás típusa</b>	Változtatható sebesség hajtás			
<b>H visszanyer rendszer típusa</b>	Visszanyer			
<b>A h visszanyerés hatékonysága</b>	85%			
<b>Maximális keringetési sebesség</b>	217m <sup>3</sup> /h			
<b>Effektív teljesítménybemenet</b>	59.60W			
<b>Hanger szintje</b>	49dB			
<b>Referencia keringetési sebesség</b>	0.0422m <sup>3</sup> /s			
<b>Referencia nyomáskülönbség</b>	50Pa			
<b>SPI</b>	0.3920W/(m <sup>3</sup> /h)			
<b>Keringetés szabályozó tényezője</b>	0.85 *			
<b>Megadott maximális belső szivárgási sebesség</b>	5%			
<b>Megadott maximális külső szivárgási sebesség</b>	5%			
		<b>Hideg éghajlati viszonyok</b>	<b>Átlagos éghajlati viszonyok</b>	<b>Meleg éghajlati viszonyok</b>
<b>SEC</b>	<b>kWh/(m<sup>2</sup>.a)</b>	-73.2	-35.6	-11.5
<b>AEC éves áramfogyasztás</b>	<b>kWh/a</b>	9.4	4.0	3.5
<b>AHS éves fűtési megtakarítás</b>	<b>kWh</b>	87.9	44.9	20.3
<b>Látható szűrő figyelmeztetés helyzete</b>	Opcionális távoli helyre felszerelt Auralite-kijelző A szűrő cseréjével kapcsolatos információkat a felhasználói kézikönyv tartalmazza			
<b>Összeszerelés el tti / szétszerelési utasítások</b>	<a href="http://www.titon.com">www.titon.com</a>			

\* Belső páratartalom-érzékelő használatával, a központi szabályzási lehetőség biztosítása érdekében