

Gaminio vardini parametrų lentelė (LT)



Tiekėjo pavadinimas	Titon		
Tiekėjo adresas	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ		
Modelis	HRV2 Q+ Bypass (Aurastat)		
Tiekėjo modelio žymuo	TP411B/LH		
Klasė pagal savitą energijos suvartojimą (SEC)	SEC klasė A+ (Vidutinis klimato sąlygos) SEC klasė A+ (Šaltas klimatas) SEC klasė E (Šiltas klimatas)		
Deklaruota tipologija	Dvikryptis		
montuotos pavaros tipas	Tolydžiojo reguliavimo pavara		
Šilumos atgavimo sistema	Rekuperacinė		
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas	88%		
Didžiausias srautas	294m ³ /h		
Faktinis pajamos galia	57.10W		
Garso galios lygis	46dB		
Atskaitos oro srautas	0.0572m ³ /s		
Atskaitos slėgio skirtumas	50Pa		
SPI	0.2771W/(m ³ /h)		
Vidinio valdiklio faktorius	0.65 *		
Deklaruotas didžiausias vidinio nuotėlio lygis	5%		
Deklaruotas didžiausias išorinio nuotėlio lygis	5%		
	Šaltas klimatas	Vidutinis klimato sąlygos	Šiltas klimatas
Savitasis energijos suvartojimas (SEC) kWh/(m ² .a)	-81.3	-42.3	-17.3
Metinis suvartojamos elektros energijos kiekis (AEO)h/a	7.3	1.9	1.5
Metinis sutaupyta šildymo energijos kiekis (AHS)kWh	90.8	46.4	21.0
Vizualinio spėjimo dėl filtro padėties	Pasirinktinis nuotolinis valdymas: jeigu montuojamas „Aurastat“/„Auramode“ ekranas Informacija apie filtro keitimą pateikta naudojimo vadove		
Surinkimo ir išardymo instrukcijos	www.titon.co.uk		

* Naudojant 0–10 V patalpos jutiklius vietiniam paklausos valdymui