

# Gaminio vardini parametrų lentelė (LT)



Tiekėjo pavadinimas	Titon		
Tiekėjo adresas	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ		
Modelis	HRV3 Q+ Bypass (Aurastat)		
Tiekėjo modelio žymuo	TP412B/LH		
Klasė pagal savitą energijos suvartojimą (SEC)	SEC klasė A (Vidutinis klimato sąlygos) SEC klasė A+ (Šaltas klimatas) SEC klasė E (Šiltas klimatas)		
Deklaruota tipologija	Dvikryptis		
montuotos pavaros tipas	Tolydžiojo reguliavimo pavara		
Šilumos atgavimo sistema	Rekuperacinė		
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas	86%		
Didžiausias srautas	379m <sup>3</sup> /h		
Faktinis pajamos galia	90.40W		
Garso galios lygis	50dB		
Atskaitos oro srautas	0.0738m <sup>3</sup> /s		
Atskaitos slėgio skirtumas	50Pa		
SPI	0.3406W/(m <sup>3</sup> /h)		
Vidinio valdiklio faktorius	0.65 *		
Deklaruotas didžiausias vidinio nuotėkio lygis	5%		
Deklaruotas didžiausias išorinio nuotėkio lygis	5%		
	Šaltas klimatas	Vidutinis klimato sąlygos	Šiltas klimatas
Savitasis energijos suvartojimas (SEC) kWh/(m <sup>2</sup> .a)	-79.9	-41.1	-16.3
Metinis suvartojamos elektros energijos kiekis (AEC)kWh/a	7.6	2.3	1.8
Metinis sutaupyta šildymo energijos kiekis (AHS)kWh	90.2	46.1	20.8
Vizualinio spėjimo dėl filtro padėties	Pasirinktinis nuotolinis įrenginys montuojamas „Aurastat“/„Auramode“ ekranas Informacija apie filtro keitimą pateikta naudojimo vadove		
Surinkimo ir išardymo instrukcijos	<a href="http://www.titon.co.uk">www.titon.co.uk</a>		

\* Naudojant 0–10 V patalpos jutiklius vietiniam paklausos valdymui