

<b>Tarnija</b>		Titon		
<b>Tarnija aadress</b>		894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ		
<b>Mudel</b>		HRV1.35 Q+ Eco aura		
<b>Mudeli tunnus</b>		TP418B/LH		
<b>Energia eritarnbimisklass</b>		SEC klass A (Mõõdukas kliima) SEC klass A+ (Külm kliima) SEC klass E (Soe kliima)		
<b>Deklareeritud tüüp</b>		Kahesuunaline		
<b>Paigaldatud ajami tüüp</b>		Muudetava kiirusega ajam		
<b>Soojuse utiliseerimissüsteemi tüüp</b>		Rekuperatiivne		
<b>Soojuse utiliseerimise temiline tõhusus</b>		85%		
<b>Maksimaalne vooluhulk</b>		217m <sup>3</sup> /h		
<b>Efektiivne sisendvõimsus</b>		60.00W		
<b>Müravõimsus</b>		49dB		
<b>Etalonvooluhulk</b>		0.0422m <sup>3</sup> /s		
<b>Diferentsiaalrõhu etalon</b>		50Pa		
<b>SPI</b>		0.3947W/(m <sup>3</sup> /h)		
<b>Ventilatsiooni juhtimistegur</b>		0.65 *		
<b>Deklareeritud maksimaalne sisemise lekkimise määr</b>		5%		
<b>Deklareeritud maksimaalne välimise lekkimise määr</b>		5%		
		<b>Külm kliima</b>	<b>Mõõdukas kliima</b>	<b>Soe kliima</b>
<b>SEC</b>	<b>kWh/(m<sup>2</sup>.a)</b>	-78.7	-40.2	-15.5
<b>AEC aastane elektrikulu</b>	<b>kWh/a</b>	7.9	2.5	2.1
<b>AHS aastane säästetud küttekogus</b>	<b>kWh</b>	89.8	45.9	20.8
<b>Filtri visuaalse hoiatuse asend</b>		Valikuline kaugnäidik Aurastat/Auramode Teave filtri vahetamise kohta on esitatud kasutusjuhendis		
<b>Eelpaigalduse/demonteerimise juhend</b>		<a href="http://www.titon.com">www.titon.com</a>		

\* Kohalikku juhtimist võimaldavaid 0–10 V ruumiandureid kasutades