

Izstradājuma etikete (LV)



Piegadataja nosaukums	Titon			
Piegadataja adrese	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ			
Modelis	HRV1.35 Q+ Eco aura			
Modela identifikators	TP418B/LH			
Specifiska enerģijas paterina klase	SEC klase A (Merens klimats) SEC klase A+ (Auksts klimats) SEC klase E (Silts klimats)			
Zinota tipoloģija	Divvirzienu			
Uzstādītais piedzinas veids	Mainatruma piedzina			
Siltuma utilizācijas sistēmas veids	Rekuperatīva			
Siltuma utilizācijas termiskais lietderības koeficients	85%			
Maks. plusmas atnums	217m ³ /h			
Lietderīgais jaudas izlietojums	60.00W			
Skans spiediena līmenis	49dB			
Atsauces plusmas atnums	0.0422m ³ /s			
Atsauces spiedienu starpība	50Pa			
SPI	0.3947W/(m ³ /h)			
Ventilācijas vadības koeficients	0.65 *			
Zinotais maks. iekšējais noplūdes apjoms	5%			
Zinotais maks. ārējais noplūdes apjoms	5%			
		Auksts klimats	Merens klimats	Silts klimats
SEC	kWh/(m².a)	-78.7	-40.2	-15.5
AEC - elektrības paterinš gada	kWh/a	7.9	2.5	2.1
AHS - ietaupīta siltumenerģija gada	kWh	89.8	45.9	20.8
Vizuāla filtra bridinājuma novietojums	Uzstādīts izveles talvadības pults Aurastat/Auramode displejs Lietotāja rokasgrāmata norādīta informācija par filtra mainu			
Iepriekšējās uzstādīšanas un nonemšanas instrukcijas	www.titon.com			

* 0-10 V telpas sensoru izmantošana, lai nodrošinātu lokālu pieprasījuma kontroli