

<b>Tarnija</b>		Titon		
<b>Tarnija aadress</b>		894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ		
<b>Mudel</b>		HRV1.6 Q PLUS ECO C		
<b>Mudeli tunnus</b>		TP419BC/LH		
<b>Energia eritarnbimisklass</b>		SEC klass A+ (Mõõdukas kliima) SEC klass A+ (Külm kliima) SEC klass E (Soe kliima)		
<b>Deklareeritud tüüp</b>		Kahesuunaline		
<b>Paigaldatud ajami tüüp</b>		Muudetava kiirusega ajam		
<b>Soojuse utiliseerimissüsteemi tüüp</b>		Rekuperatiivne		
<b>Soojuse utiliseerimise temiline tõhusus</b>		86%		
<b>Maksimaalne vooluhulk</b>		359m <sup>3</sup> /h		
<b>Efektiivne sisendvõimsus</b>		69.20W		
<b>Müravõimsus</b>		49dB		
<b>Etalonvooluhulk</b>		0.0698m <sup>3</sup> /s		
<b>Diferentsiaalrõhu etalon</b>		50Pa		
<b>SPI</b>		0.2756W/(m <sup>3</sup> /h)		
<b>Ventilatsiooni juhtimistegur</b>		0.65 *		
<b>Deklareeritud maksimaalne sisemise lekkimise määr</b>		5%		
<b>Deklareeritud maksimaalne välimise lekkimise määr</b>		5%		
		<b>Külm kliima</b>	<b>Mõõdukas kliima</b>	<b>Soe kliima</b>
<b>SEC</b>	<b>kWh/(m<sup>2</sup>.a)</b>	-80.7	-42.0	-17.2
<b>AEC aastane elektrikulu</b>	<b>kWh/a</b>	7.3	1.9	1.5
<b>AHS aastane säästetud küttekogus</b>	<b>kWh</b>	90.2	46.1	20.8
<b>Filtri visuaalse hoiatuse asend</b>		Valikuline kaugnäidik Aurastat/Auramode Teave filtri vahetamise kohta on esitatud kasutusjuhendis		
<b>Eelpaigalduse/demonteerimise juhend</b>		<a href="http://www.titon.co.uk">www.titon.co.uk</a>		

\* Kohalikku juhtimist võimaldavaid 0–10 V ruumiandureid kasutades