

<b>Leverandørnavn</b>		Titon		
<b>Leverandøradresse</b>		894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ		
<b>Model</b>		HRV1.6 Q+ Bypass (Aurastat)		
<b>Modelidentifikator</b>		TP419B/LH		
<b>Specifikt energiforbrugsklasse</b>		SEC klasse A+ (Gennemsnitligt klima) SEC klasse A+ (Koldt klima) SEC klasse E (Varmt klima)		
<b>Anført typologi</b>		Tovejs		
<b>Type drev, der er installeret</b>		Drev med trinløs regulering		
<b>Type varmegenvindingssystem</b>		Rekuperativ		
<b>Temperaturvirkningsgrad af varmegenvinding</b>		86%		
<b>Maksimal volumenstrøm</b>		359m <sup>3</sup> /h		
<b>Faktisk effektoptag</b>		69.20W		
<b>Lydeffektniveau</b>		49dB		
<b>Referencevolumenstrøm</b>		0.0698m <sup>3</sup> /s		
<b>Referencetrykforskel</b>		50Pa		
<b>SPI</b>		0.2756W/(m <sup>3</sup> /h)		
<b>Ventilationsreguleringsfaktor</b>		0.65 *		
<b>Oplyst maksimal intern lækage</b>		5%		
<b>Oplyst maksimal ekstern lækage</b>		5%		
		<b>Koldt klima</b>	<b>Gennemsnitligt klima</b>	<b>Varmt klima</b>
<b>SEC (specifikt energiforbrug)</b>	<b>kWh/(m<sup>2</sup>.a)</b>	-80.7	-42.0	-17.2
<b>AEC - Årligt elforbrug</b>	<b>kWh/a</b>	7.3	1.9	1.5
<b>AHS - Årlig varmebesparelse</b>	<b>kWh</b>	90.2	46.1	20.8
<b>Advarselsposition for visuelt filter</b>		Valgfri fjernmonteret Aurastat/Auramode-skærm Oplysninger om filterskift, der findes i brugervejledningen		
<b>Midlertidige/demonteringsinstruktioner</b>		<a href="http://www.titon.co.uk">www.titon.co.uk</a>		

\* Brug af 0-10 V rumfølere til give lokal behovsstyret regulering