

<b>Leverandørnavn</b>		Titon		
<b>Leverandøradresse</b>		894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ		
<b>Model</b>		HRV10M Q+ A		
<b>Modelidentifikator</b>		TP441A		
<b>Specifikt energiforbrugsklasse</b>		SEC klasse A (Gennemsnitligt klima) SEC klasse A+ (Koldt klima) SEC klasse E (Varmt klima)		
<b>Anført typologi</b>		Tovejs		
<b>Type drev, der er installeret</b>		Drev med trinløs regulering		
<b>Type varmegenvindingssystem</b>		Rekuperativ		
<b>Temperaturvirkningsgrad af varmegenvinding</b>		86%		
<b>Maksimal volumenstrøm</b>		414m <sup>3</sup> /h		
<b>Faktisk effektoptag</b>		73.62W		
<b>Lydeffektniveau</b>		50dB		
<b>Referencevolumenstrøm</b>		0.0806m <sup>3</sup> /s		
<b>Referencetrykforskel</b>		50Pa		
<b>SPI</b>		0.2537W/(m <sup>3</sup> /h)		
<b>Ventilationsreguleringsfaktor</b>		1.00		
<b>Oplyst maksimal intern lækage</b>		5%		
<b>Oplyst maksimal ekstern lækage</b>		5%		
		<b>Koldt klima</b>	<b>Gennemsnitligt klima</b>	<b>Varmt klima</b>
<b>SEC (specifikt energiforbrug)</b>	<b>kWh/(m<sup>2</sup>.a)</b>	-73.4	-36.1	-12.2
<b>AEC - Årligt elforbrug</b>	<b>kWh/a</b>	9.0	3.6	3.2
<b>AHS - Årlig varmebesparelse</b>	<b>kWh</b>	87.1	44.5	20.1
<b>Advarselsposition for visuelt filter</b>		Oplysninger om filterskift, der findes i brugervejledningen		
<b>Installationskrav</b>		I forbindelse med sommertilstanden skal lovpligtige anlægs tilførsels-/udledningsriste (fx baggrundsventilatorer) være installeret i facaden for at yde en naturlig lufttilførsel/-udsugning.		
<b>Midlertidige/demonteringsinstruktioner</b>		<a href="http://www.titon.co.uk">www.titon.co.uk</a>		