

| | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| Leverandørnavn | Titon | | | |
| Leverandøradresse | 894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ | | | |
| Model | HRV10.25M Q Plus Eco HMB | | | |
| Modelidentifikator | TP443HMB/544 | | | |
| Specifikt energiforbrugsklasse | SEC klasse A (Gennemsnitligt klima) SEC klasse A+ (Koldt klima) SEC klasse E (Varmt klima) | | | |
| Anført typologi | Tovejs | | | |
| Type drev, der er installeret | Drev med trinløs regulering | | | |
| Type varmegenvindingssystem | Rekuperativ | | | |
| Temperaturvirkningsgrad af varmegenvinding | 80% | | | |
| Maksimal volumenstrøm | 518m ³ /h | | | |
| Faktisk effektoptag | 116.80W | | | |
| Lydeffektniveau | 58dB | | | |
| Referencevolumenstrøm | 0.1007m ³ /s | | | |
| Referencetrykforskel | 50Pa | | | |
| SPI | 0.3222W/(m ³ /h) | | | |
| Ventilationsreguleringsfaktor | 0.85 * | | | |
| Oplyst maksimal intern lækage | 5% | | | |
| Oplyst maksimal ekstern lækage | 5% | | | |
| | | Koldt klima | Gennemsnitligt klima | Varmt klima |
| SEC (specifikt energiforbrug) | kWh/(m².a) | -72.2 | -35.8 | -12.4 |
| AEC - Årligt elforbrug | kWh/a | 8.7 | 3.4 | 2.9 |
| AHS - Årlig varmebesparelse | kWh | 85.3 | 43.6 | 19.7 |
| Advarselsposition for visuelt filter | Valgfri fjernmonteret Auralite-skærm Oplysninger om filterskift, der findes i brugervejledningen | | | |
| Midlertidige/demonteringsinstruktioner | http://www.titon.co.uk | | | |

* Brug af den interne fugtighedsføler til at give central behovsstyret regulering