

# Productkaart (NL)



<b>Naam van de leverancier</b>	Titon			
<b>Adres van de leverancier</b>	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ			
<b>Model</b>	HRV10M Q+ Bypass (Aurastat)			
<b>Typeaanduiding</b>	TP481B/544			
<b>Specifieke energieverbruiksklasse</b>	SEC-klasse A+ (Gematigd klimaat) SEC-klasse A+ (Koud klimaat) SEC-klasse E (Warm klimaat)			
<b>Aangegeven typologie</b>	Tweerichtingsventilatie-eenheid			
<b>Soort aandrijving dat geïnstalleerd is/wordt</b>	Aandrijving met variabele snelheid			
<b>Soort warmteterugwinningssysteem</b>	Recuperatief			
<b>Thermisch rendement van de warmteterugwinning</b>	86%			
<b>Maximumdebiet</b>	399m <sup>3</sup> /h			
<b>Werkelijk ingangsvermogen</b>	76.89W			
<b>Geluidsvermogensniveau</b>	53dB			
<b>Referentiedebiet</b>	0.0776m <sup>3</sup> /s			
<b>Referentiedrukverschil</b>	50Pa			
<b>SPI</b>	0.2752W/(m <sup>3</sup> /h)			
<b>Ventilatieregelingsfactor</b>	0.65 *			
<b>Aangegeven maximaal percentage voor interne lekkage</b>	5%			
<b>Aangegeven maximaal percentage voor externe lekkage</b>	5%			
		<b>Koud klimaat</b>	<b>Gematigd klimaat</b>	<b>Warm klimaat</b>
<b>SEC</b>	<b>kWh/(m<sup>2</sup>.a)</b>	-80.7	-42.0	-17.2
<b>AEC Jaarlijks elektriciteitsverbruik</b>	<b>kWh/a</b>	7.3	1.9	1.5
<b>AHS Jaarlijks bespaarde verwarming</b>	<b>kWh</b>	90.2	46.1	20.8
<b>Plaats van visueel waarschuwingssignaal voor vervanging van filter</b>	Op afstand gemonteerd Aurastat/Auramode-display (optie) In de gebruikershandleiding opgenomen informatie over het vervangen van het filter			
<b>Voormontage-/demontage-instructies</b>	<a href="http://www.titon.co.uk">www.titon.co.uk</a>			

\* Op basis van 0-10V ruimtesensoren, voor plaatselijke behoeftegestuurde regeling