

Ficha del producto (ES)



Nombre del proveedor	Titon			
Dirección del proveedor	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ			
Modelo	HRV10.25M Q+ Bypass (Aurastat)			
Identificador del modelo	TP483B/544			
Clase de consumo de energía específica	CEE Clase A (Clima promedio) CEE Clase A+ (Clima frío) CEE Clase E (Clima cálido)			
Tipología declarada	Bidireccional			
Tipo de unidad instalada	Velocidad de la unidad variable			
Tipo de sistema de recuperación de calor	Recuperable			
Eficiencia termal de la recuperación de calor	80%			
Caudal máximo	518m ³ /h			
Potencia efectiva de entrada	117.20W			
Nivel de potencia acústica	58dB			
Caudal de referencia	0.1007m ³ /s			
Diferencia de presión de referencia	50Pa			
SPI	0.3233W/(m ³ /h)			
Factor de control de ventilación	0.65 *			
Índice de fuga interna máxima declarada	5%			
Índice de fuga externa máxima declarada	5%			
		Clima frío	Clima promedio	Clima cálido
SEC	kWh/(m².a)	-77.7	-40.1	-16.0
CAE Consumo anual de electricidad	kWh/a	7.5	2.2	1.7
ACA Ahorro de calefacción anual	kWh	87.8	44.9	20.3
Filtro visual de la posición de aviso	Montaje remoto opcional de Aurastat/Auramode Información del cambio de filtro incluida en el manual de usuario			
Instrucciones de premontaje y desmontaje	www.titon.co.uk			

*Utilizando los sensores de la habitación 0-10V para proporcionar el control de la demanda local