

<b>Szállító neve</b>	Titon			
<b>Szállító címe</b>	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ			
<b>Típus</b>	HRV10.25M Q+ Bypass (Aurastat)			
<b>Típus azonosítója</b>	TP483B/544			
<b>Energia-fogyasztási osztály</b>	SEC A osztály (Átlagos éghajlati viszonyok) SEC A+ osztály (Hideg éghajlati viszonyok) SEC E osztály (Meleg éghajlati viszonyok)			
<b>Megadott tipológia</b>	Kétirányú			
<b>Beszerelt hajtás típusa</b>	Változtatható sebesség hajtás			
<b>H visszanyer rendszer típusa</b>	Visszanyer			
<b>A h visszanyerés hatékonysága</b>	80%			
<b>Maximális keringetési sebesség</b>	518m <sup>3</sup> /h			
<b>Effektív teljesítménybemenet</b>	117.20W			
<b>Hanger szintje</b>	58dB			
<b>Referencia keringetési sebesség</b>	0.1007m <sup>3</sup> /s			
<b>Referencia nyomáskülönbség</b>	50Pa			
<b>SPI</b>	0.3233W/(m <sup>3</sup> /h)			
<b>Keringetés szabályozó tényezője</b>	0.65 *			
<b>Megadott maximális belső szivárgási sebesség</b>	5%			
<b>Megadott maximális külső szivárgási sebesség</b>	5%			
		<b>Hideg éghajlati viszonyok</b>	<b>Átlagos éghajlati viszonyok</b>	<b>Meleg éghajlati viszonyok</b>
<b>SEC</b>	<b>kWh/(m<sup>2</sup>.a)</b>	-77.7	-40.1	-16.0
<b>AEC éves áramfogyasztás</b>	<b>kWh/a</b>	7.5	2.2	1.7
<b>AHS éves fűtési megtakarítás</b>	<b>kWh</b>	87.8	44.9	20.3
<b>Látható szűrő figyelmeztetés helyzete</b>	Opcionális távoli helyre felszerelt Aurastat-kijelző A szűrő cserével kapcsolatos információkat a felhasználói kézikönyv tartalmazza			
<b>Összeszerelés előtti / szétszerelési utasítások</b>	<a href="http://www.titon.co.uk">www.titon.co.uk</a>			

\* 0–10 V szobai érzékelő használatával, a helyi szabályozási lehetőség biztosítása érdekében