

<b>Názov dodávateľa</b>	Titon			
<b>Adresa dodávateľa</b>	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ			
<b>Model</b>	HRV10.25M Q+ Bypass (Aurastat)			
<b>Identifikátor modelu</b>	TP483B/544			
<b>Trieda špecifickej spotreby energie</b>	ŠSE Trieda A (Priemerné klimatické pásmo) ŠSE Trieda A+ (Chladné klimatické pásmo) ŠSE Trieda E (Teplé klimatické pásmo)			
<b>Deklarovaná typológia</b>	Obojsmerná			
<b>Typ nainštalovaného pohonu</b>	Pohon s premenlivou rýchlosťou			
<b>Typ systému spätného získavania tepla</b>	Rekuperatívny			
<b>Teplná účinnosť spätného získavania tepla</b>	80%			
<b>Maximálny prietok</b>	518m <sup>3</sup> /h			
<b>Efektívny príkon na vstupe</b>	117.20W			
<b>Hladina akustického výkonu</b>	58dB			
<b>Referenčný prietok</b>	0.1007m <sup>3</sup> /s			
<b>Referenčný rozdiel tlaku</b>	50Pa			
<b>SPI</b>	0.3233W/(m <sup>3</sup> /h)			
<b>Súčiniteľ ovládania ventilácie</b>	0.65 *			
<b>Maximálna udaná miera vnútorného netesnenia</b>	5%			
<b>Maximálna udaná miera vonkajšieho netesnenia</b>	5%			
		<b>Chladné klimatické pásmo</b>	<b>Priemerné klimatické pásmo</b>	<b>Teplé klimatické pásmo</b>
<b>SEC</b>	<b>kWh/(m<sup>2</sup>.a)</b>	-77.7	-40.1	-16.0
<b>AEC Ročná spotreba elektriny</b>	<b>kWh/a</b>	7.5	2.2	1.7
<b>AHS Ročná úspora vykurovania</b>	<b>kWh</b>	87.8	44.9	20.3
<b>Poloha vizuálnej výstrahy filtra</b>	Doplnkový Aurastat/Auramode displej s diaľkovým ovládaním Informácia v Návodě na obsluhu o výmene filtra			
<b>Postup pred/de-montáže</b>	<a href="http://www.titon.co.uk">www.titon.co.uk</a>			

\* Použitie 0-10 V senzorov na lokálne dopytové ovládanie