

<b>Jméno dodavatele</b>	Titon			
<b>Adresa dodavatele</b>	Peartree Road Stanway Colchester Essex CO3 0JL			
<b>Model</b>	CME2 Q PLUS A 2ND FIX UNIT			
<b>Identifika ní zna ka modelu</b>	TP303A			
<b>T ída specifické spot eby energie</b>	T ída SEC E (Pr m rné klima) T ída SEC B (Studené klima) T ída SEC F (Teplé klima)			
<b>Deklarovaná typologie</b>	Jednosm rná			
<b>Typ pohonu, který je nainstalován</b>	Pohon s prom nnými otá kami			
<b>Typ systému zp tného získávání tepla</b>	Žádný			
<b>Tepelná ú innost zp tného získávání tepla</b>	0%			
<b>Maximální pr tok</b>	437m <sup>3</sup> /h			
<b>Efektivní p íkon</b>	26.42W			
<b>Hladina akustického výkonná</b>	55dB			
<b>Referen ní pr tok</b>	0.0850m <sup>3</sup> /s			
<b>Referen ní tlakový rozdíl</b>	50Pa			
<b>SPI</b>	0.0864W/(m <sup>3</sup> /h)			
<b>Faktor ízení v trání</b>	1.00			
<b>Deklarované maximální vnit ní net snosti</b>	0%			
<b>Deklarované maximální vn jší net snosti</b>	10%			
		<b>Studené klima</b>	<b>Pr m rné klima</b>	<b>Teplé klima</b>
<b>Specifická spot eba energie (SEC)</b>	<b>kWh/(m<sup>2</sup>.a)</b>	-30.8	-14.4	-5.1
<b>Ro ní spot eba elektrické energie (AEC)</b>	<b>kWh/a</b>	1.1	1.1	1.1
<b>Ro ní úspora tepla (AHS)</b>	<b>kWh</b>	33.6	17.2	7.8
<b>Požadavky na instalaci</b>	Na fasádu pro p ívod/odvod atmosférického vzduchu se musí nainstalovat nastavitelné m ížky pro sání/výfuk (nap íklad základní ventilátory).			
<b>Pokyny p ed montáží/pro demontáž</b>	<a href="http://www.titon.co.uk">www.titon.co.uk</a>			