

Názov dodávateľa	Titon
Adresa dodávateľa	Peartree Road Stanway Colchester Essex CO3 0JL
Model	CME2 Q PLUS A 2ND FIX UNIT
Identifikátor modelu	TP303A
Trieda špecifickej spotreby energie	ŠSE Trieda E (Priemerné klimatické pásmo) ŠSE Trieda B (Chladné klimatické pásmo) ŠSE Trieda F (Teplé klimatické pásmo)
Deklarovaná typológia	Jednosmerná
Typ nainštalovaného pohonu	Pohon s premenlivou rýchlosťou
Typ systému spätného získavania tepla	Žiadny
Teplná úinnosť spätného získavania tepla	0%
Maximálny prietok	437m ³ /h
Efektívny príkon na vstupe	26.42W
Hladina akustického výkonu	55dB
Referenčný prietok	0.0850m ³ /s
Referenčný rozdiel tlaku	50Pa
SPI	0.0864W/(m ³ /h)
Súčiniteľ ovládania ventilácie	1.00
Maximálna udaná miera vnútorného netesnenia	0%
Maximálna udaná miera vonkajšieho netesnenia	10%

		Chladné klimatické pásmo	Priemerné klimatické pásmo	Teplé klimatické pásmo
SEC	kWh/(m ² .a)	-30.8	-14.4	-5.1
AEC Ročná spotreba elektriny	kWh/a	1.1	1.1	1.1
AHS Ročná úspora vykurovania	kWh	33.6	17.2	7.8

Požiadavky inštalácie
Regulované mriežky sania/výfuku (napr. ventilátory na pozadí) musia byť osadené vo fasáde na dodanie/výfuk prirodzeného vzduchu.

Postup pred/de-montáže
www.titon.co.uk