

<b>Leverandørnavn</b>		Titon		
<b>Leverandøradresse</b>		Peartree Road Stanway Colchester Essex CO3 0JL		
<b>Model</b>		CME2 Q PLUS HA (Humidity) 2ND FIX UNIT		
<b>Modelidentifikator</b>		TP303HA		
<b>Specifikt energiforbrugsklasse</b>		SEC klasse E (Gennemsnitligt klima) SEC klasse A (Koldt klima) SEC klasse F (Varmt klima)		
<b>Anført typologi</b>		Envejs		
<b>Type drev, der er installeret</b>		Drev med trinløs regulering		
<b>Type varmegenvindingssystem</b>		Ingen		
<b>Temperaturvirkningsgrad af varmegenvinding</b>		0%		
<b>Maksimal volumenstrøm</b>		437m <sup>3</sup> /h		
<b>Faktisk effektoptag</b>		26.40W		
<b>Lydeffektniveau</b>		55dB		
<b>Referencevolumenstrøm</b>		0.0850m <sup>3</sup> /s		
<b>Referencetrykforskel</b>		50Pa		
<b>SPI</b>		0.0864W/(m <sup>3</sup> /h)		
<b>Ventilationsreguleringsfaktor</b>		0.85 *		
<b>Oplyst maksimal intern lækage</b>		0%		
<b>Oplyst maksimal ekstern lækage</b>		10%		
		<b>Koldt klima</b>	<b>Gennemsnitligt klima</b>	<b>Varmt klima</b>
<b>SEC (specifikt energiforbrug)</b>	<b>kWh/(m<sup>2</sup>.a)</b>	-40.9	-20.0	-8.0
<b>AEC - Årligt elforbrug</b>	<b>kWh/a</b>	0.8	0.8	0.8
<b>AHS - Årlig varmebesparelse</b>	<b>kWh</b>	42.9	21.9	9.9
<b>Installationskrav</b>		Lovpligtige tilførsels-/udledningsgitter (fx baggrundsventilatorer) skal være installeret i facaden for at yde en naturlig lufttilførsel/-udsugning.		
<b>Midlertidige/demonteringsinstruktioner</b>		<a href="http://www.titon.co.uk">www.titon.co.uk</a>		

\* Brug af den interne fugtighedsføler til at give central behovsstyret regulering