

# Productkaart (NL)



<b>Naam van de leverancier</b>	Titon			
<b>Adres van de leverancier</b>	Peartree Road Stanway Colchester Essex CO3 0JL			
<b>Model</b>	CME2 Q PLUS HA (Humidity)			
<b>Typeaanduiding</b>	TP302HA			
<b>Specifieke energieverbruiksklasse</b>	SEC-klasse E (Gematigd klimaat) SEC-klasse A (Koud klimaat) SEC-klasse F (Warm klimaat)			
<b>Aangegeven typologie</b>	Eénrichtingsventilatie-eenheid			
<b>Soort aandrijving dat geïnstalleerd is/wordt</b>	Aandrijving met variabele snelheid			
<b>Soort warmteterugwinningssysteem</b>	Geen			
<b>Thermisch rendement van de warmteterugwinning</b>	0%			
<b>Maximumdebiet</b>	437m <sup>3</sup> /h			
<b>Werkelijk ingangsvermogen</b>	26.42W			
<b>Geluidsvermogensniveau</b>	55dB			
<b>Referentiedebiet</b>	0.0850m <sup>3</sup> /s			
<b>Referentiedrukverschil</b>	50Pa			
<b>SPI</b>	0.0864W/(m <sup>3</sup> /h)			
<b>Ventilatieregelingsfactor</b>	0.85 *			
<b>Aangegeven maximaal percentage voor interne lekkage</b>	0%			
<b>Aangegeven maximaal percentage voor externe lekkage</b>	10%			
	<b>Koud klimaat</b>	<b>Gematigd klimaat</b>	<b>Warm klimaat</b>	
<b>SEC</b>	<b>kWh/(m<sup>2</sup>.a)</b>	-40.9	-20.0	-8.0
<b>AEC Jaarlijks elektriciteitsverbruik</b>	<b>kWh/a</b>	0.8	0.8	0.8
<b>AHS Jaarlijks bespaarde verwarming</b>	<b>kWh</b>	42.9	21.9	9.9
<b>Eisen voor installatie</b>	Geregelde luchttoevoer-/luchtafvoerroosters (bijv. achtergrondventilators) moeten in de gevel worden geïnstalleerd voor natuurlijke luchttoevoer/-afvoer.			
<b>Voormontage-/demontage-instructies</b>	<a href="http://www.titon.co.uk">www.titon.co.uk</a>			

\* Op basis van de interne vochtsensor, voor centrale behoeftegestuurde regeling