# Produktdatenblatt (DE)

| | |
|---|---|
| **Name des Lieferanten** | Titon |
| **Anschrift des Lieferanten** | 894 The Crescent<br>Colchester Business Park<br>Colchester<br>Essex<br>CO4 9YQ |
| **Modell** | HRV2 Q Plus Aura Enthalpy |
| **Modellkennung** | TP411BE |
| **Spezifischer Energieverbrauch (SEV-Klasse)** | SEV-Klasse A (durchschnittliches Klima)<br>SEV-Klasse A+ (kaltes Klima)<br>SEV-Klasse E (warmes Klima) |
| **Angabe des Typs** | Zwei Richtungen |
| **Art des eingebauten Antriebs** | Drehzahlregelung |
| **Art des Wärmerückgewinnungssystems** | Rekuperativ - Enthalpie |
| **Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung** | 73% |
| **Höchster Luftvolumenstrom** | 318m³/h |
| **Effektive Eingangsleistung** | 56.50W |
| **Schallleistungspegel** | 47dB |
| **Bezugs-Luftvolumenstrom** | 0.0619m³/s |
| **Bezugsdruckdifferenz** | 50Pa |
| **SPI** | 0.2538W/(m³/h) |
| **Lüftungssteuerungsfaktor** | 0.65 * |
| **Angabe der höchsten inneren Leckluftquote** | 5% |
| **Angabe der höchsten äußeren Leckluftquote** | 5% |

| | | **kaltes Klima** | **durchschnittliches Klima** | **warmes Klima** |
|---|---|---|---|---|
| **SEV** | **kWh/(m².a)** | -75.7 | -39.6 | -16.3 |
| **Jährlicher Stromverbrauch (JSV)** | **kWh/a** | 7.2 | 1.8 | 1.3 |
| **Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH)** | **kWh** | 84.9 | 43.4 | 19.6 |

| | |
|---|---|
| **Lage der optischen Filterwarnanzeige** | Optionales, extern montiertes Aurastat/Auramode-Display<br>In der Bedienungsanleitung enthaltene Angaben zum Filterwechsel |
| **Anweisungen zur Vormontage/Zerlegung** | www.titon.co.uk |

* Steuerung nach örtlichem Bedarf anhand von 0-10-V-Raumfühlern