

<b>Naam van de leverancier</b>	Titon		
<b>Adres van de leverancier</b>	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ		
<b>Model</b>	HRV3 Q Plus Aura Enthalpy		
<b>Typeaanduiding</b>	TP412BE		
<b>Specifieke energieverbruiksklasse</b>	SEC-klasse A (Gematigd klimaat) SEC-klasse A+ (Koud klimaat) SEC-klasse E (Warm klimaat)		
<b>Aangegeven typologie</b>	Tweerichtingsventilatie-eenheid		
<b>Soort aandrijving dat geïnstalleerd is/wordt</b>	Aandrijving met variabele snelheid		
<b>Soort warmteterugwinningssysteem</b>	Recuperatief - Enthalpie		
<b>Thermisch rendement van de warmteterugwinning</b>	71%		
<b>Maximumdebiet</b>	423m <sup>3</sup> /h		
<b>Werkelijk ingangsvermogen</b>	85.60W		
<b>Geluidsvermogensniveau</b>	51dB		
<b>Referentiedebiet</b>	0.0822m <sup>3</sup> /s		
<b>Referentiedrukverschil</b>	50Pa		
<b>SPI</b>	0.2887W/(m <sup>3</sup> /h)		
<b>Ventilatieregelingsfactor</b>	0.65 *		
<b>Aangegeven maximaal percentage voor interne lekkage</b>	5%		
<b>Aangegeven maximaal percentage voor externe lekkage</b>	5%		

		<b>Koud klimaat</b>	<b>Gematigd klimaat</b>	<b>Warm klimaat</b>
<b>SEC</b>	<b>kWh/(m<sup>2</sup>.a)</b>	-74.5	-38.7	-15.6
<b>AEC Jaarlijks elektriciteitsverbruik</b>	<b>kWh/a</b>	7.4	2.0	1.5
<b>AHS Jaarlijks bespaarde verwarming</b>	<b>kWh</b>	84.1	43.0	19.4

**Plaats van visueel waarschuwingssignaal voor vervanging van filter** Op afstand gemonteerd Aurastat/Auramode-display (optie)  
In de gebruikershandleiding opgenomen informatie over het vervangen van het filter

**Voormontage-/demontage-instructies** [www.titon.co.uk](http://www.titon.co.uk)

\* Op basis van 0-10V ruimtesensoren, voor plaatselijke behoeftegestuurde regeling