

# Ficha del producto (ES)



<b>Nombre del proveedor</b>	Titon			
<b>Dirección del proveedor</b>	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ			
<b>Modelo</b>	HRV1.35 Q+ Eco aura (Filter Door)			
<b>Identificador del modelo</b>	TP418BF/BEL-LH			
<b>Clase de consumo de energía específica</b>	CEE Clase A (Clima promedio) CEE Clase A+ (Clima frío) CEE Clase E (Clima cálido)			
<b>Tipología declarada</b>	Bidireccional			
<b>Tipo de unidad instalada</b>	Velocidad de la unidad variable			
<b>Tipo de sistema de recuperación de calor</b>	Recuperable			
<b>Eficiencia termal de la recuperación de calor</b>	85%			
<b>Caudal máximo</b>	217m <sup>3</sup> /h			
<b>Potencia efectiva de entrada</b>	60.00W			
<b>Nivel de potencia acústica</b>	49dB			
<b>Caudal de referencia</b>	0.0422m <sup>3</sup> /s			
<b>Diferencia de presión de referencia</b>	50Pa			
<b>SPI</b>	0.3947W/(m <sup>3</sup> /h)			
<b>Factor de control de ventilación</b>	0.65 *			
<b>Índice de fuga interna máxima declarada</b>	5%			
<b>Índice de fuga externa máxima declarada</b>	5%			
		<b>Clima frío</b>	<b>Clima promedio</b>	<b>Clima cálido</b>
<b>SEC</b>	<b>kWh/(m<sup>2</sup>.a)</b>	-78.7	-40.2	-15.5
<b>CAE Consumo anual de electricidad</b>	<b>kWh/a</b>	7.9	2.5	2.1
<b>ACA Ahorro de calefacción anual</b>	<b>kWh</b>	89.8	45.9	20.8
<b>Filtro visual de la posición de aviso</b>	Montaje remoto opcional de Aurastat/Auramode Información del cambio de filtro incluida en el manual de usuario			
<b>Instrucciones de premontaje y desmontaje</b>	<a href="http://www.titon.com">www.titon.com</a>			

\*Utilizando los sensores de la habitación 0-10V para proporcionar el control de la demanda local