

<b>Jméno dodavatele</b>	<b>Titon</b>			
<b>Adresa dodavatele</b>	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ			
<b>Model</b>	HRV4 Q Plus Eco			
<b>Identifikační značka modelu</b>	TP421HMB/544			
<b>Třída specifické spotřeby energie</b>	<b>Studené klima</b>	<b>Průměrné klima</b>	<b>Teplé klima</b>	
	Třída SEC A+	Třída SEC A	Třída SEC E	
<b>Deklarovaná typologie</b>	Obousměrná			
<b>Typ pohonu, který je nainstalován</b>	Pohon s proměnnými otáčkami			
<b>Typ systému zpětného získávání tepla</b>	Rekuperační			
<b>Tepelná účinnost zpětného získávání tepla</b>	85%			
<b>Maximální průtok</b>	443.00m <sup>3</sup> /h			
<b>Efektivní příkon</b>	73.10W			
<b>Hladina akustického výkonu</b>	49.00dB			
<b>Referenční průtok</b>	0.09m <sup>3</sup> /s			
<b>Referenční tlakový rozdíl</b>	50.00Pa			
<b>SPI</b>	0.24W/(m <sup>3</sup> /h)			
<b>Faktor řízení větrání</b>	0.85			
<b>Deklarované maximální vnitřní netěsnosti</b>	5.00%			
<b>Deklarované maximální vnější netěsnosti</b>	5.00%			
		<b>Studené klima</b>	<b>Průměrné klima</b>	<b>Teplé klima</b>
<b>Specifická spotřeba energie (SEC)</b>	<b>W/(m<sup>3</sup>/h)</b>	-76.70	-39.10	-15.00
<b>Roční spotřeba elektrické energie (AEC)</b>	<b>W/(m<sup>3</sup>/h)</b>	8.00	2.60	2.10
<b>Roční úspora tepla (AHS)</b>	<b>W/(m<sup>3</sup>/h)</b>	87.90	44.90	20.30
<b>Vizuální výstražná poloha filtru</b>	Časový pás nebo volitelný vzdálený displej Informace o změně filtru obsaženy v uživatelské příručce			
<b>Pokyny před montáží/pro demontáž</b>	Žádný			