

<b>Naam van de leverancier</b>	<b>Titon</b>			
<b>Adres van de leverancier</b>	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ			
<b>Model</b>	HRV4 Q Plus Eco			
<b>Typeaanduiding</b>	TP431B2F/LR-T			
<b>Specifieke energieverbruiksklasse</b>	<b>Koud klimaat</b>	<b>Gematigd klimaat</b>	<b>Warm klimaat</b>	
	SEC-klasse A+	SEC-klasse A+	SEC-klasse E	
<b>Aangegeven typologie</b>	Tweerichtingsventilatie-eenheid			
<b>Soort aandrijving dat geïnstalleerd is/wordt</b>	Aandrijving met variabele snelheid			
<b>Soort warmteterugwinningssysteem</b>	Recuperatief			
<b>Thermisch rendement van de warmteterugwinning</b>	85%			
<b>Maximumdebiet</b>	443.00m <sup>3</sup> /h			
<b>Werkelijk ingangsvermogen</b>	73.10W			
<b>Geluidsvermogensniveau</b>	49.00dB			
<b>Referentiedebiet</b>	0.09m <sup>3</sup> /s			
<b>Referentiedrukverschil</b>	50.00Pa			
<b>SPI</b>	0.24W/(m <sup>3</sup> /h)			
<b>Ventilatieregelingsfactor</b>	0.65			
<b>Aangegeven maximaal percentage voor interne lekkage</b>	5.00%			
<b>Aangegeven maximaal percentage voor externe lekkage</b>	5.00%			
	<b>Koud klimaat</b>	<b>Gematigd klimaat</b>	<b>Warm klimaat</b>	
<b>SEC</b>	<b>W/(m<sup>3</sup>/h)</b>	-80.80	-42.30	-17.60
<b>AEC Jaarlijks elektriciteitsverbruik</b>	<b>W/(m<sup>3</sup>/h)</b>	7.10	1.70	1.20
<b>AHS Jaarlijks bespaarde verwarming</b>	<b>W/(m<sup>3</sup>/h)</b>	89.70	45.90	20.70
<b>Plaats van visueel waarschuwingssignaal voor vervanging van filter</b>	Op afstand gemonteerd Aurastat/Auramode-display (optie) In de gebruikershandleiding opgenomen informatie over het vervangen van het filter			
<b>Voormontage-/demontage-instructies</b>	Geen			